



תאריך הכנת הדוח: 18/09/2022
מספר הדו"ח: 3323222

לכבוד: וולף שירותי מעבדה בע"מ
וולף שירותי מעבדה
כתובת:

מבשרת ציון 90805

טל': 02-5332544

email: ofert@biolab-chemicals.com

פקס: 02-5335826

העתק:

משרד הבריאות רמלה: ליליה 050-6243644 טל. 08-9181210

Hanan.Eden@rml.health.gov.il פקס 08-9181239 אלכס פאליי 054-4313910

alex.paley@rml.health.gov.il

Lilya.Borochoy@rml.health.gov.il ליליה 08-9181224

תעודה לתוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מי שתייה



מס' הדוגמאות: 5 שינוע בקירור: ק/לא מקום הדיגום: וולף שירותי מעבדה
תאריך הדיגום: 15/09/2022 שעת הדיגום: 08:25 שם הדגום: יוסף יהודה
תאריך הקבלה: 15/09/2022 שעת הקבלה: 10:00 תאריך הבדיקה: 15/09/2022
מבצע הבדיקה: שרה מס' תעודה: 350 שעת הבדיקה: 10:00

דו"ח ביצוע בדיקות

למילוי ע"י מעבדה בלבד

מספר מעבדה	שם הדגימה	סוגי המים	מלוח חומשי	מלוח כללי	PH הגבה	עכירות	קוליפורמים coliforms	קוליפורמים F. coliforms	קוליפורמים לא-פאתוגניים P. aeruginosa	פסאודומונס ארינרינזה P. aeruginosa	סטאפילוקוקוס אוריאוס S. aureus	ספירה כללית Total count	אנטרוקוק צואתי Enterococo
		CFU	מ"ל	מ"ל		NTU	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/1 ml	CFU/100 ml
3323222	הר אדר-בחוש	-	0.21	-	7.39	0.22	<1					<1	MF/SM-9230A
3323322	הר אדר-אלון מי רשת	-	0.22	-	7.4	0.24	<1					<1	SM-9213E
3323422	הר אדר-מבוא הכפר	-	0.21	-	7.4	0.21	<1					<1	MF/SM-9213B
3323522	הר אדר-גוף הרים	-	0.20	-	7.39	0.22	<1					<1	MF/SM-9222D
3323622	הר אדר-חיבור מקורות	-	0.22	-	7.38	0.21	<1					<1	MF/SM-9222E

תוצאה תקינה